

Délégation Territoriale de ESSONNE

Service Contrôle et Sécurité Sanitaires des Milieux

Courriel : ARS-DT91-CSSM-EAU@ars.sante.fr

Téléphone : 01 69 36 71 78

Fax : 01 69 36 71 99

Destinataire(s) :

MAIRIE DE MENNECY

SOCIETE DES EAUX DE L'ESSONNE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

MENNECY

Commune de : MENNECY

Prélèvement et mesures de terrain du **06/10/2014 à 13h50** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE DE ROUEN, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : MENNECY (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT D2 MENNECY - LINGERIE SOUS SOL FONDATION SERGE DASSAULT

Code point de surveillance : 0000002522 Code installation : 000388

Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00112853 Référence laboratoire : 423628-001

Numéro de prélèvement : 09100112868

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09100112868 - page : 1)

Le mercredi 05 novembre 2014

Pour le Directeur Général et par délégation,
Pour le Délégué Territorial et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Lisa SERVAIN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire

Oligo-éléments et micropolluants minéraux

| | Résultats | Unité | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|--------|-----------|-------|--------------------|------|-----------------------|------|
| | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| Nickel | 5,2 | µg/l | | 20,0 | | |
| Cuivre | 0,526 | mg/L | | 2,0 | | 1,0 |
| Plomb | 0,5 | µg/l | | 10,0 | | |

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1